

# GODKÄNNANDEBEVIS 0198/07

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

**SAKORD: TAK**  
**Underlagstäckning på trä**

## TJB Supertak YAP 500

Innehavare	TJB Försäljning AB, Elisgatan 10, 534 31 Vara, tel: 0512 – 199 59, fax: 0512 – 196 60, e-post: info@tjb.se Internet: www.tjb.se, Org. nr: 556618-0161.
Produkt	TJB Supertak YAP 500 är ett underlagstak med en stomme av polyesterfilt som är impregnerad med oxiderad asfalt och försedd med klisterkant. Ena sidan är belagd med en polypropenväv och den andra med sand. Nominell ytvikt är 500 g/m <sup>2</sup> .
Avsedd användning	Avsedd som underlagstäckning på träunderlag, för ytskikt av plåt, papp, betong eller tegel. Appliceras till underlaget genom dold infästning med spik eller klammer.
Bedömning	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).  Säkerhet vid användning * 8:22 Fukt, Yttertak och vindsutrymmen 6:5325  * Ytan kan beträdas under byggnads uppförande.
Tillhörande handlingar	Lägningsanvisning TJB Supertak YAP 500, daterad 2008-03-01.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2008-01-17 med diarienummer 210-08-0054 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Fabriksbeteckning: 14455.
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:  Distributör Fabriksbeteckning P-märke Certifieringsorgan Produktens typbeteckning Godkännandebevisets nummer Egenskaper Löpande tillverkningsnummer eller -datum Dimensioner Besiktningensorgan
	<b>TJB Försäljning AB</b> <b>14455</b> <b>☞</b> <b>SITAC</b> <b>TJB Supertak YAP 500</b> <b>0198/07</b> <b>Underlagstäckning</b> <b>nr/datum</b> <b>Längd, Bredd</b> <b>SP</b>
Bedömnings- underlag	Rapport F704968, F704968-01 och F704968-01A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Kommentarer	Produkten skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.  Takläggning skall utföras i direkt anslutning till att produkten installeras, men kan lämnas utan övertäckning under en period som inte överstiger två månader.  Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2013-03-18.



Håkan Thiman



Johan Åkesson